



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНЖИНИРИНГОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ -
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ТЭК»

ОАО ВНИИСТ



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИСПЫТАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ
COROPUR ZINK M + COROPUR TAR 21
ФИРМЫ "STAHLGRUBER OTTO GRUBER GmbH & Co. KG", ГЕРМАНИЯ**

Испытания проводились согласно контракту № 276/01297858/02-04 от 04.06.2002 г.

Испытуемый материал: Комплексное покрытие на основе однокомпонентных полиуретановых материалов, отверждающихся в присутствии влаги воздуха. Покрытие включает в себя:

- грунтовку Coropur Zink M - 1 слой;
- покрывной материал Coropur Tar 21 - 2 слоя.

Цвет верхнего слоя покрытия: темно-коричневый.

Цель испытаний: Определение возможности применения комплексного покрытия Coropur Zink M + Coropur Tar 21 для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что покрытие Coropur Zink M + Coropur Tar 21 соответствует техническим требованиям ОАО «ВНИИСТ» и рекомендуется для внутренней антикоррозионной защиты резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

Директор Центра защиты от коррозии

В.К.Семенченко